

Наименование надзорного органа, выдавшего предписание	Реквизиты предписания (№, дата)	Описание нарушения (ДОСЛОВНО КАК В ПРЕДПИСАНИИ с указанием адреса здания ЕСЛИ учреждение располагается в нескольких корпусах!!!)	Срок устранения (ЕСЛИ в ответ на Ваше письмо не получен ответ, то УКАЖИТЕ № и дату Вашего исходящего письма с просьбой о продлении срока исполнения предписания)	Расчетный объем средств, необходимых для устранения нарушения (тыс.руб.)	Примечание
Прокуратура города Апатиты	4-994в-2023 от 26.12.2023	5. Отсутствует оборудованное на 1-ом этаже здания помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств подачи тревожных сообщений	срок не установлен		
Прокуратура города Апатиты	4-641в-2023 от 28.08.2023	10. По истечении срока службы технические средства, входящие в состав системы пожарной сигнализации, не заменены на аналогичные, либо на иные по согласованию с проектной организацией.	срок не установлен	5 257,25	имеется 1 коммерческое предложение
		11. По истечении срока службы технические средства, входящие в состав системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, не заменены на аналогичные, либо на иные по согласованию с проектной организацией.	срок не установлен		
Апатитский городской суд Мурманской области	Решение суда от 04.07.2023 по гр. делу №2-993/2023	Оборудовать на территории образовательной организации спортивный городок с элементами полосы препятствий	01.09.2024	4801,237	имеется 1 коммерческое предложение
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ГОРОДУ АПАТИТЫ И ГОРОДУ КИРОВСКУ УНПР ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ	90/1 от 26.10.2021	Высота горизонтального участка пути эвакуации в свету, менее 2 м. (высота двери эвакуационного выхода из помещения 30 второго этажа по техническому паспорту). (ул. Сосновая, д. 21)	Направлено исх. №01-13/85 от 17.02.2023	72	частично исполнено (двери приобретены, но не установлены)
		Высота горизонтального участка пути эвакуации в свету, менее 2 м. (высота двери эвакуационного выхода из помещения 19 первого этажа по техническому паспорту) (ул. Сосновая, д. 21)			
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области в городе Апатиты, городе Кировск и Ковдорском районе	01/28-21 от 25.10.2021	4. Привести в соответствие с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.5.2 «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию» покрытия полов в кабинетах № 209, № 211, № 213 МБОУ СОШ № 7 г. Апатиты, по адресу фактического осуществления деятельности: 184209, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Сосновая, д.21.	02.03.2024	890,126	сметы на ремонт кабинетов

		<p>5. Привести в соответствие с требованиями СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.2.5.3. «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими...» в спортивном зале, рекреациях напротив кабинета музыки и медицинского кабинета МБОУ СОШ № 7 г. Апатиты, по адресу фактического осуществления деятельности: 184209, Мурманская обл., г. Апатиты, ул. Сосновая, д.21.</p>	1769,75	смета, указана сумма ремонта спортивного зала, стен и потолка
--	--	--	---------	---

Актуализировано по состоянию на 01.08.2024 г. (директор Нифакин Н.Н.)